

ZÁPIS

o provedené kontrole bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle § 108 odst. 5 zákona č. 262/06 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších platných předpisů a dodržování předpisů o požární ochraně dle zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších platných předpisů

Předmětem prověrky je kontrola dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce, ověření základních opatření k zajištění bezpečnosti zaměstnanců i dalších osob, dodržování interních předpisů v obci Běchary a vedení dokumentace BOZP a PO na všech pracovištích, která obec spravuje – obecní úřad se zázemím, dílna se zázemím, prostory zahrady a dětské hřiště.

V průběhu kontroly pracovišť byly zjištěny následující závady a nedostatky:

- 1) Není prováděna identifikace rizik dle zákoníku práce

Porušen § 102 zákona č. 262/06 Sb., v platném znění

- 2) Není označen hlavní vypínač elektrické energie v budově obce a dílně.

Porušen § 4 NV č. 101/05 Sb., příloha bod 2.1.8

- 3) Obě křídla vrat v dílně nejsou zajistitelná v otevřené poloze proti samovolnému pohybu.

Porušen § 4 příloha bod 3. 4. 1 NV č. 101/05 Sb.

- 4) Nutno doplnit označení únikových východů a cest z kanceláře obce.

Porušen § 5 odst. 1 b) zákona č. 133/85 Sb., v platném znění

- 5) Na východu ze spisovny není upozorněno na schod umístěný hned za dveřmi.

Porušen § 6 zákona č. 309/06 Sb., v platném znění

- 6) Ve skladu není na viditelném místě umístěna cedulka s označením maximální nosnosti podlahy.

Porušen § 4 příloha bod 10. 1 NV č. 101/05 Sb.

- 7) U přenosného hasicího přístroje v dílně není trvale zajištěn volný přístup.

Porušen § 5 písm. b) zákona č. 133/85 Sb., v platném znění



Výsledky roční prověrky BOZP a kontroly PO byly projednány s odpovědným zástupcem: Bohumil Vobr

Na závěr provedené kontroly byl zástupce společnosti seznámen se zjištěnými závadami a nedostatky. Zároveň byla stanovena nápravná opatření.


Zjištěné nedostatky a závady je třeba odstranit do stanoveného termínu, tj. do 30. 5. 2017. Odstranění závady nebo nedostatku je třeba stvrdit podpisem osoby, které provedla nápravu.

Zápis z provedené kontroly obsahuje 2 očíslované strany. Zápis je vytištěn ve dvou vyhotoveních.

Zpracoval: Michal Vagenknecht, technik BOZP a PO
č. o.: ATPB/151/PRE/2016, Z-TPO-190/2001

Michal Vagenknecht
odborný poradce BOZP a PO
Třešňová 151, Jičín 506 01
mobil: 605 747 510, IČ: 70881855

.....
podpis


.....
Bohumil Vobr - starosta

V Jičíně dne 24. 4. 2017